



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102CM0126

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Bonomi Industries S.r.l. Via Padana Superiore 27/29, I-25080 Ciliverghe di Mazzano
Vertreiber <i>distributor</i>	Bonomi Industries S.r.l. Via Padana Superiore 27/29, I-25080 Ciliverghe di Mazzano
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	S84...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KH 007/20 vom 15.09.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: KH 010/15 vom 28.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KH 010/14-KH 015-14 vom 06.06.2014 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 246/16 vom 17.05.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.03.2026 / 21-0236-WNV



27.04.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
S84...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
S84...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
S84...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
S84.1	Innengewinde/Innengewinde; kurze Bauform; Hebelgriff
S84.2	Innengewinde/Innengewinde; kurze Bauform; Flügelgriff
S84.3	Innengewinde/Innengewinde; kurze Bauform; abschließbarer Hebelgriff
S84.7	Innengewinde/Außengewinde; kurze Bauform; Hebelgriff
S84.8	Innengewinde/Außengewinde; kurze Bauform; Flügelgriff
S84.9	Innengewinde/Außengewinde; kurze Bauform; abschließbarer Hebelgriff
S84MF	Innengewinde/Außengewinde gem. ISO 228-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.